



Bijlage C

Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke installaties type :

H. « Tribunes en banken »

- Zie ook de algemene voorwaarden.
- Het aantal zitplaatsen per rij moet beperkt worden tot:
 - o Voor een plaatsing binnen een gebouw of in een tijdelijke installatie: max. 10 indien 1 enkele trap of evacuatiweg voorzien is per rij – max. 20 indien 2 trappen of evacuatiwegen aanwezig zijn per rij.
 - o Voor een plaatsing in open lucht : max. 20 indien 1 enkele trap of evacuatiweg voorzien is per rij – max. 40 indien 2 trappen of 2 evacuatiwegen mogelijk zijn per rij.
- De stoelen en/of banken moeten bevestigd worden of samen verbonden worden per rij.
- De totale vrije breedte nodig voor de evacuatie en die reglementair berekend is, moet rekening houden met de toename van het aantal personen ten gevolge van het plaatsen van deze tribunes of banken.
- De onderkant van de tribunes of banken moet ontoegankelijk gemaakt worden voor het publiek. Geen enkele vorm van stockage of opslag mag er worden toegestaan. Deze plaatsen moeten te allen tijde net en proper gehouden worden (verwijderen papieren, bekers,...).
- Indien de tribunes en banken geplaatst zijn binnen een gebouw of een tijdelijke installatie, moet een veiligheidsverlichting voorzien worden zodat een gemakkelijke evacuatie mogelijk is.

- De banken, vloeren en trappen moeten minstens de volgende eigenschappen bezitten:
 - o De banken moeten op een horizontale steun worden geplaatst die bovendien in staat moet zijn om alle door de stelstangen overgebrachte krachten op te vangen. Men moet zich bij elke opstelling verzekeren van de kwaliteit van de ondergrond.
 - o De banken, de vloeren en de trappen moeten conform de voorschriften van de norm ENV 1991-1-1 « Belastingen op draagsystemen » zijn, en meer bepaald voor wat betreft de van toepassing zijnde gebruiksbelastingen.
Het bezwijken van een dragend element mag in geen geval aanleiding geven tot een voortschrijdende instorting.
 - o De trappen, evenals de boven- en zijkanten, moeten voorzien zijn van borstweringen van minimum 1 m hoog om vallen te voorkomen. Ze moeten voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 03-004 over de borstweringen o.a. wat betreft de krachten die ze moeten opvangen.
 - o Indien het aantal rijen met stoelen of banken groter is dan 12, dan moet aan de achterkant van de tribune of banken 1 of meer trappen met rechte treden voorzien worden, met een minimale breedte van 1,20 m en met een totale breedte in verhouding tot de helft van de totale capaciteit van de tribune of banken vermenigvuldigd met een factor 1,25.