



## Bijlage C

### Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type :

#### C. « Vuurmanden »

- Zie eveneens de algemene voorwaarden
- De vuurmanden mogen enkel in open lucht geplaatst worden.
- Vuurmanden met een diameter > 60 cm en een hoogte > 90 cm zijn verboden.
- Ze moeten geplaatst worden op een effen oppervlak. Dit oppervlak moet onbrandbaar zijn binnen een straal van 1,2 m rond de vuurpot.
- Ze moeten ten minste 4 m verwijderd zijn van elk gebouw of elke tijdelijke constructie en van elk brandbaar materiaal.
- Enkel vaste brandstof is toegelaten : hout, steenkool,...  
Het is verboden om brandbare vloeistoffen te gebruiken, zelfs niet bij het aansteken.
- De brandstofvoorraad moet voldoende ver verwijderd zijn van elke ontstekingsbron (min. 4 m).
- Een metalen emmer met 10 l water moet in de nabijheid van de vuurmand geplaatst worden.
- (Eén) snelblusser(s) met 6 l gepulveriseerd water of met 6 kg poeder ABC moet(en) aanwezig zijn en geplaatst binnen handbereik. Elke brandblusser moet uitgerust worden met een controlebewijs afgeleverd door een bevoegde instelling en waarvan de laatste controle niet langer dan één jaar geleden gebeurd is.
- Op het einde van de dag en na afloop van het evenement, moeten alle vuurmanden gedoofd worden met een emmer water en de brandresten moeten verwijderd worden.

- Een veiligheidsverantwoordelijke moet permanent aanwezig zijn op de plaats waar zich de vuurkorven bevinden. Hij moet beschikken over een oproepmiddel (GSM) en hij moet de noodnummers kennen 112/100 (brandweer - ziekenwagen) en 101 (politie).  
De organisator moet een actiefiche opmaken, deze moet aangepast zijn aan de reële situatie en moet de noodzakelijke inlichtingen vermelden die moeten medegedeeld worden aan het hulpoproepcentrum. Deze actiefiche moet overgemaakt worden aan de veiligheidsverantwoordelijke.